

Huancavelica, 27 de noviembre del 2025.

OFICIO MULTIPLE N° 187 -2025/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA

Señores:

Lic. Alex Marck MARIN RIVERA (con aristobal)

Coordinador General del Centro de Atención al Ciudadano Huancavelica del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Hvca.

Abog. Carlos Andres ÑAHUI PALOMINO Defensor

Jefe de la Oficina Defensoría de Huancavelica

Abog. Gloria ORDOÑEZ CCORA (Mesa Concertación)

Coordinadora Regional de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza - Huancavelica

Lic. Victor Manuel MORALES MIRANDA

Jefe (e) de la Oficina Desconcentrada de Servicios de Huancavelica SUNASS (3 esquinera)

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
HUANCAMELICA
RECEPCION
18 DIC. 2025
HORA: 10:43 N° REGISTRO:
FOLIOS: 12 FIRMA:

CIUDAD.-



ASUNTO : **RESULTADOS DE MONITOREO DE
PARÁMETROS DE CAMPO CONVENIO FED
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
2025 - REGIÓN HUANCAMELICA**

REF. : MEMO. MULT. N° 026-2023/GOB.REG.HVCA/GGR.GRDS

De mi estimada consideración:

Es grato dirigirme a ustedes, para saludarles cordialmente a nombre de la Dirección Regional de Salud Huancavelica; asimismo en mérito al documento de la referencia remito, el INFORME N° 397- 2025-GOB.REG. HVCA/GRDS/DIRESA-DESA-DSIAZ-CA, el cual contiene Resultados de Monitoreo de parámetros de campo CONVENIO FED correspondiente al mes de octubre 2025 en los sistemas de agua de la región Huancavelica, para su conocimiento. Adjunto 11 folios.

Para cualquier consulta adicional sírvase comunicar al teléfono 067-453113 Anexo 1625 Programa de Vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y deferencia personal.

Atentamente,



WPC/SMC /ESPG/erja

Reg Doc. N° 4029473
Reg Exp. N° 2596099

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA

M.C. Wendy Pontillo Candiotti
DIRECTORA REGIONAL DE SALUD - HVCA.
C.M.P. 39074

Mesa de Concertación
Para la Lucha contra la Pobreza
Comité Ejecutivo Huancavelica
RECIBIDO

18 DIC. 2025

Hora: 10:37 AM Reg.
Firma:

MINISTERIO DE VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
CAC-HUANCAMELICA
02 DIC 2025
RECIBI
N° TRAMITE: HORA: 16:05
FOLIOS: 12 FIRMA:

INFORME N° 939 -2025/GOB-REG-HVCA/GRDS-DIRESA

A : **Ing. Uldarico VALENCIA POMA**
Director Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento –
Hvca

ASUNTO : **RESULTADOS DE MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
CONVENIO FED CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
- REGIÓN HUANCAMELICA**

REFERENCIA : MEMO. MULT. N° 026-2023/GOB.REG.HVCA/GGR-GRDS

FECHA : Huancavelica, 27 de noviembre del 2025.

Por medio del presente me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente a nombre de la Dirección Regional de Salud Huancavelica, asimismo; en mérito al documento de la referencia remito el INFORME N° 397- 2025-GOB.REG. HVCA/GRDS/DIRESA-DESA-DSIAZ-CA, el cual contiene Resultados de Monitoreo de parámetros de campo CONVENIO FED correspondiente al mes de octubre 2025 en los sistemas de agua, para su conocimiento. Adjunto 11 folios.

Para cualquier consulta adicional sirvase comunicar al teléfono 067-453113 Anexo 1625 Programa de Vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano.



pertinentes.

Es cuanto informo, para su conocimiento y demás fines

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA

M.C. Wendy Pompilio Candiotti
DIRECTORA REGIONAL DE SALUD - HVCA
C.M.P. 39074



Archivo

WPC/SMC /ESPG /erja

REG. DOC.	4029464
REG. EXP.	2596099

INFORME N° 938 -2025/GOB-REG-HVCA/GRDS-DIRESA

A : Lic. SENIA AYUQUE LOAYZA
Gerenta Regional de Desarrollo Social

ASUNTO : RESULTADOS DE MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO CONVENIO FED CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 - REGIÓN HUANCAMELICA

REFERENCIA : MEMO. MULT. N° 026-2023/GOB.REG.HVCA/GGR-GRDS

FECHA : Huancavelica, 27 de noviembre del 2025.

Por medio del presente me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente a nombre de la Dirección Regional de Salud Huancavelica, asimismo; en mérito al documento de la referencia remito el INFORME N° 397- 2025-GOB.REG. HVCA/GRDS/DIRESA-DESA-DSIAZ-CA, el cual contiene Resultados de Monitoreo de parámetros de campo CONVENIO FED correspondiente al mes de octubre 2025 en los sistemas de agua, para su conocimiento. Adjunto 11 folios.


Para cualquier consulta adicional sírvase comunicar al teléfono 067-453113 Anexo 1625 Programa de Vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano.

Es cuanto informo, para su conocimiento y demás fines

pertinentes.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA
M.C. Wendy Pompilio Candiotti
DIRECTORA REGIONAL DE SALUD - HVCA
C.M.P. 39074



Archivo.

WPC/SMC /ESPG /erja

REG. DOC.	4029457
REG. EXP.	2596099

INFORME N° 397- 2025 /GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-DESA-DSIAZ-CA

3970
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL
INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ZOOZONOSIS
REGISTRACIÓN
26 NOV 2025
Folios: 10
Hora: 12:27 PM
Firma: [Firma]

A : Ing. Elizabeth S. POZO GERARDINI
(e) Supervisora I de la Dirección de Saneamiento, Inocuidad Alimentaria y Zoonosis

Asunto : Resultados de Monitoreo de parámetros de campo CONVENIO FED correspondiente al mes de octubre 2025

Referencias : a) Convenio FED periodo 2025.
b) R.M. N° 017-2025 MINSA
c) R.M. N° 878-2019-MINSA, Definiciones Operacionales y Criterios de programación y de medición de avance de los Programas presupuestales.
d) D.S. N°031-2010-SA Reglamento de la calidad del agua para consumo humano.
e) MEMO MULT. N° 026-2023/GOB.REG.HVCA/GRDS

Fecha : Huancavelica, 26 de noviembre del 2025.

1. ANTECEDENTES

- 1.1** Convenio FED periodo 2025-II establece los siguientes compromisos de gestión: "Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano" y "Número de centros poblados con vigilancia completa de la calidad del agua y con programación y ejecución".
- 1.2** Del 01/10 al 31/10 del 2025, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de la DIRESA Huancavelica, conjuntamente con las 07 Redes de Salud, efectuaron el monitoreo de parámetros de campo y microbiológicos en 1815 sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano que abastecen a 1601 centros poblados.

2. ANALISIS

2.1 . Base Legal

- Ley N° 26842, Ley General de Salud.
- Ley N° 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Decreto Legislativo 1161 Ley de organización y funciones del MINSA
- Decreto Supremo N° 031-2010-SA Reglamento de la Calidad del Agua para consumo Humano.
- Decreto Supremo N° 010-2014 que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 030-2020-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud.
- R.M. N° 878-2019-MINSA, que aprueba las Definiciones Operacionales y Criterios de programación
- RM-017-2025-MINSA del 10 de enero: Información a nivel de centros poblados y sistemas agua, que será remitida por DIGESA mediante Oficio con corte al 28 de marzo de 2025

2.2 . De las competencias

2.2.1 El Ministerio de Salud - MINSA, a través de la **Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria - DIGESA**, es responsable en el aspecto técnico, normativo, vigilancia, supervigilancia de los factores de

riesgos físicos, químicos y biológicos externos a la persona y fiscalización en materia de salud ambiental la cual comprende: i) calidad de agua para consumo humano, agua de uso poblacional y recreacional (playas y piscinas); características sanitarias de los sistemas de abastecimiento y fuentes de agua para consumo humano, agua de uso poblacional y recreacional; (artículo 78.- del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud - MINSA aprobado por D.S. N° 008-2017-SA).

2.2.2 La Dirección Regional de Salud – DIRESA/GERESA/DIRIS realiza la vigilancia y fiscalización sanitaria en los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano, en su jurisdicción y de ser el caso aplica las sanciones que correspondan; así como, declara la emergencia sanitaria el sistema de abastecimiento del agua para consumo humano cuando se requiera prevenir y controlar todo riesgo a la salud (artículo 9° del Decreto Supremo N° 031-2010-SA).

2.2.3 El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS, conforme establece el artículo 5° del Reglamento de Organización y Funciones del MVCS, aprobado por D.S. N° 010-2014-VIVIENDA, asigna recursos y transfiere a las entidades prestadoras de los servicios de saneamiento y eventualmente a los gobiernos regionales y locales a fin de que ejecuten proyectos de inversión en saneamiento, conforme a la normatividad de la materia.

2.2.4 Las municipalidades provinciales y distritales están encargadas de “Administrar y reglamentar directa o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando por economías de escala resulte eficiente centralizar provincialmente el servicio”. (Inciso 2.1 e inciso 4.1, Art. 80° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972).

2.2.5 El Reglamento de la calidad del agua para consumo humano, aprobado por D.S.031-2010-SA, establece en su artículo 50°, las obligaciones del proveedor de agua para consumo humano, siendo entre otras las siguientes:

- Suministrar agua para consumo humano cumpliendo con los requisitos físicos, químicos, microbiológicos y parasitológicos establecidos en el presente Reglamento;
- Controlar la calidad del agua que suministra para el consumo humano de acuerdo a lo normado en el presente Reglamento (...)

2.3. Convenio FED periodo 2025 se establecen los siguientes compromisos:

- ✓ “Monitoreo de parámetros de campo en centros poblados con sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano”.
- ✓ “Evaluación y actualización del estado situacional de los servicios de agua en el ámbito rural e implementación de acciones correctivas en los sistemas de agua”.

2.3.1 Respecto al segundo compromiso citado, a través de 405 Establecimientos de Salud en el mes de octubre 2025 se intervino 1601 centros poblados y 1815 sistemas de abastecimiento de agua donde se ha realizado la medición de parámetros de campo (Cloro Residual, Turbiedad, Conductividad, pH y Temperatura), así mismo de acuerdo a lo establecido en la R.M. N° 878-2019-MINSA, que aprueba las Definiciones Operacionales y Criterios de programación, se ha remitido los informes correspondientes de los monitoreos de parámetros de campo, al prestador y gobierno local, se detalla en el Cuadro 01: Centros Poblados Intervenidos.

Cuadro 01: Centros Poblados Intervenido

Provincias	Distritos	Número de centros poblados intervenidos	Numero de sistemas de agua para consumo humano
ACOBAMBA	8	160	188
ANGARAES	12	214	251
CASTROVIRREYNA	13	128	130
CHURCAMP	11	191	200
HUANCVELICA	19	360	446
HUAYTARA	16	163	167
TAYACAJA	23	385	433
TOTAL	102	1601	1815

Fuente: 1 y 2 SISTEMA DE INFORMACION INFORMATICO – SIVICA 2025

2.3.2 En el mes de octubre del 2025 se ha notificado a 102 gobierno locales de la región de Huancavelica, prestadores de servicio de agua (que no cumplen con los LMP para los parámetros Cloro=>0.5 ml/L, turbiedad =< 5.0 UNT), evidenciándose riesgo para la población, conforme se detalla en el Cuadro 02.

Cuadro 02
Prestadores de servicio de agua notificados por no cumplir con los LMP del DS N°031-2010 SA.

Provincia	Distrito	Nombre del prestador del servicio notificado	N° Centros poblados	N° Sistema de Agua	Parámetro observado
ACOBAMBA	ACOBAMBA	Municipalidad de ACOBAMBA	29	18	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
ACOBAMBA	ANDABAMBA	Municipalidad de ANDABAMBA	14	4	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
ACOBAMBA	ANTA	Municipalidad de ANTA	26	19	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
ACOBAMBA	CAJA	Municipalidad de CAJA	12	10	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
ACOBAMBA	MARCAS	Municipalidad de MARCAS	12	4	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
ACOBAMBA	PAUCARA	Municipalidad de PAUCARA	32	18	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
ACOBAMBA	POMACOCCHA	Municipalidad de POMACOCCHA	19	14	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
ACOBAMBA	ROSARIO	Municipalidad de ROSARIO	16	9	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
SUB TOTAL	8		160	96	
ANGARAES	ANCHONGA	Municipalidad de ANCHONGA	29	12	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
ANGARAES	CALLANMARCA	Municipalidad de CALLANMARCA	4	1	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
ANGARAES	CCOCHACCASA	Municipalidad de CCOCHACCASA	16	9	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
ANGARAES	CHINCHO	Municipalidad de CHINCHO	11	2	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
ANGARAES	CONGALLA	Municipalidad de CONGALLA	23	7	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP

Provincia	Distrito	Nombre del prestador del servicio notificado	N° Centros	N° Sistema	Parámetro observado
ANGARAES	HUANCA-HUANCA	Municipalidad de HUANCA-HUANCA	7	3	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
ANGARAES	HUAYLLAY GRANDE	Municipalidad de HUAYLLAY GRANDE	3	1	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
ANGARAES	JULCAMARCA	Municipalidad de JULCAMARCA	8	6	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
ANGARAES	LIRCAY	Municipalidad de LIRCAY	75	22	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
ANGARAES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	Municipalidad de SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	10	2	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
ANGARAES	SANTO TOMAS DE PATA	Municipalidad de SANTO T. DE PATA	10	3	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
ANGARAES	SECCLLA	Municipalidad de SECCLLA	18	11	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
SUB TOTAL		12	214	79	
CASTROVIRREYNA	ARMA	Municipalidad de ARMA	17	5	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CASTROVIRREYNA	AURAHUA	Municipalidad de AURAHUA	13	9	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	Municipalidad de CAPILLAS	7		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	Municipalidad de CASTROVIRREYNA	16	6	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	Municipalidad de CHUPAMARCA	8	3	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CASTROVIRREYNA	COCAS	Municipalidad de COCAS	6	1	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CASTROVIRREYNA	HUACHOS	Municipalidad de HUACHOS	10	3	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CASTROVIRREYNA	HUAMATAMBO	Municipalidad de HUAMATAMBO	6		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	Municipalidad de MOLLEPAMPA	16	6	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CASTROVIRREYNA	SAN JUAN DE CASTROVIRREYNA	Municipalidad de SAN JUAN DE CASTROVIRREYNA	8	2	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	Municipalidad de SANTA ANA	6		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CASTROVIRREYNA	TANTARA	Municipalidad de TANTARA	5	1	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CASTROVIRREYNA	TICRAPO	Municipalidad de TICRAPO	10	2	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
SUB TOTAL		13	128	38	
CHURCAMP	ANCO	Municipalidad de ANCO	31	14	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CHURCAMP	CHINCHIHUASI	Municipalidad de CHINCHIHUASI	16	1	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CHURCAMP	CHURCAMP	Municipalidad de CHURCAMP	20	5	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP

Provincia	Distrito	Nombre del prestador del servicio notificado	N° Centros	N° Sistema	Parámetro observado
CHURCAMP	COSME	Municipalidad de COSME	15	5	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CHURCAMP	EL CARMEN	Municipalidad de EL CARMEN	21	1	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CHURCAMP	LA MERCED	Municipalidad de LA MERCED	4		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CHURCAMP	LOCROJA	Municipalidad de LOCROJA	13	1	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CHURCAMP	PACHAMARCA	Municipalidad de PACHAMARCA	20	4	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CHURCAMP	PAUCARBAMBA	Municipalidad de PAUCARBAMBA	34	16	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CHURCAMP	SAN MIGUEL DE OCTUBRECC	Municipalidad de SAN MIGUEL DE OCTUBRECC	4	1	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
CHURCAMP	SAN PEDRO DE CORIS	Municipalidad de SAN PEDRO CORIS	13	7	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
SUB TOTAL	11		191	55	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUANCAVELICA	ACOBAMBILLA	Municipalidad de ACOBAMBILLA	17		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUANCAVELICA	ACORIA	Municipalidad de ACORIA	111	48	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUANCAVELICA	ASCENSION	Municipalidad de ASCENSION	3		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUANCAVELICA	CONAYCA	Municipalidad de CONAYCA	4	3	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUANCAVELICA	CUENCA	Municipalidad de CUENCA	16	5	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUANCAVELICA	HUACHOCOLPA	Municipalidad de HUACHOCOLPA	6		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	Municipalidad de HUANCAVELICA	20	9	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUANCAVELICA	HUANDO	Municipalidad de HUANDO	30	9	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUANCAVELICA	HUAYLLAHUARA	Municipalidad de HUAYLLAHUARA	6		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUANCAVELICA	IZCUCHACA	Municipalidad de IZCUCHACA	3		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUANCAVELICA	LARIA	Municipalidad de LARIA	5		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUANCAVELICA	MANTA	Municipalidad de MANTA	7	4	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUANCAVELICA	MARISCAL CACERES	Municipalidad de M. CACERES	1		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUANCAVELICA	MOYA	Municipalidad de MOYA	12	2	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUANCAVELICA	NUEVO OCCORO	Municipalidad de NUEVO OCCORO	20	11	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUANCAVELICA	PALCA	Municipalidad de PALCA	23	9	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP

Provincia	Distrito	Nombre del prestador del servicio notificado	N° Centros	N° Sistema	Parámetro observado
HUANCAVELICA	PILCHACA	Municipalidad de PILCHACA	5		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUANCAVELICA	VILCA	Municipalidad de VILCA	22	9	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUANCAVELICA	YAULI	Municipalidad de YAULI	49	10	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
SUB TOTAL	19		360	119	
HUAYTARA	AYAVI	Municipalidad de AYAVI	12	5	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUAYTARA	CORDOVA	Municipalidad de CORDOVA	17	7	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUAYTARA	HUAYACUNDO ARMA	Municipalidad de H. ARMA	6		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUAYTARA	HUAYTARA	Municipalidad de HUAYTARA	15		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUAYTARA	LARAMARCA	Municipalidad de LARAMARCA	2	1	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUAYTARA	OCOYO	Municipalidad de OCOYO	7	2	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUAYTARA	PILPICHACA	Municipalidad de PILPICHACA	23	8	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUAYTARA	QUERCO	Municipalidad de QUERCO	6	1	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUAYTARA	QUITO-ARMA	Municipalidad de QUITO-ARMA	4		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	Municipalidad de SAN A. DE CUSICANCHA	15	14	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO	Municipalidad de SAN FCO. SANGAYAICO	5		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUAYTARA	SAN ISIDRO DE HUIRPACANACHA	Municipalidad de SAN I. HUIRPACANCHA	6	1	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	Municipalidad de SANTIAGO DE CHOCORVOS	23	19	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	Municipalidad de ANTIAGO DE QUIRAHUARA	9	2	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUAYTARA	SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	Municipalidad de Sto D. CAPILLAS	8	8	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
HUAYTARA	TAMBO	Municipalidad de TAMBO	5	1	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
SUB TOTAL	16		163	69	
TAYACAJA	ACOSTAMBO	MUNICIPALIDAD DE ACOSTAMBO	24	11	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	ACRAQUIA	MUNICIPALIDAD DE ACRAQUIA	24	14	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	AHUAYCHA	MUNICIPALIDAD DE AHUAYCHA	24	8	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	ANDAYMARCA	MUNICIPALIDAD DE ANDAYMARCA	12	7	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP



Provincia	Distrito	Nombre del prestador del servicio notificado	N° Centros	N° Sistema	Parámetro observado
TAYACAJA	COLCABAMBA	MUNICIPALIDAD DE COLCABAMBA	47	24	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	MUNICIPALIDAD D. HERNÁNDEZ	27	9	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DE HUACHOCOLPA	11	4	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNICIPALIDAD DE HUARIBAMBA	13	2	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	ÑAHUIMPUQUIO	MUNICIPALIDAD DE ÑAHUIMPUQUIO	8		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	PAMPAS	MUNICIPALIDAD DE PAMPAS	13	4	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	PAZOS	MUNICIPALIDAD DE PAZOS	21	10	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	PICHOS	MUNICIPALIDAD DE PICHOS	12	6	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	QUICHUAS	MUNICIPALIDAD DE QUICHUAS	24	3	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	QUISHUAR	MUNICIPALIDAD DE QUISHUAR	3		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	ROBLE	MUNICIPALIDAD DE ROBLE	7		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	SALCABAMBA	MUNICIPALIDAD DE SALCABAMBA	27	13	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	SALCAHUASI	MUNICIPALIDAD DE SALCAHUAS	20	16	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	MUNICIPALIDAD SAN MARCOS DE ROCCHAC	14	6	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	SANTIAGO DE TUCUMA	MUNICIPALIDAD DE SGO DE TUCUMA	9	5	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	SURCUBAMBA	MUNICIPALIDAD DE SURCUBAMBA	19	4	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	TINTAY PUNCU	MUNICIPALIDAD DE TINTAY PUNCO	9	1	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	LAMBRAS	MUNICIPALIDAD DE LAMBRAS	13	6	Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
TAYACAJA	COCHABAMBA	MUNICIPALIDAD DE CCOCHABAMBA	4		Niveles de Cloro y turbiedad >LMP
SUB TOTAL	21		385	153	
TOTAL	102		1601	609	



2.4 Parámetros monitoreados

2.4.1. Parámetros de campo: Turbiedad, pH, conductividad, cloro residual, temperatura.

Cuadro 03: Monitoreo de Parámetros de Campo Consolidado mes de octubre 2025.

Provincia	N° Distrito	N° IPRESS DISTRITO	Número de centros poblados intervenidos	Total Sistema s de agua	CUMPLE LMP CLORO	NO CUMPLE LMP CLORO	CUMPLE LMP Turbiedad	NO CUMPLE LMP Turbiedad	CUMPLE CON LMP CLORO Y TURBIEDAD según D.S. 031-2010-SA	NO CUMPLE CON LMP CLORO Y TURBIEDAD según D.S. 031-2010-SA
Acobamba	8	55	160	188	93	95	124	1	92	96
Angaraes	12	49	214	251	172	79	251		172	79
Castrovirrey na	13	34	128	130	92	38	79		92	38
Churcampa	11	35	191	200	145	55	197	3	145	55
Huancavelic a	19	101	360	446	327	119	440		327	119
Huaytará	16	43	163	167	98	69	167		98	69
Tayacaja	23	88	385	433	283	150	425	8	280	153
Total	102	405	1601	1815	1210	605	1683	12	1206	609

Fuente: SIVICA - 2025 DIRESA HUANCAVELICA.

El porcentaje de sistemas de agua NO CLORADOS para el mes de octubre es de 33.33% (605 sistemas de agua sin la cloración adecuada), es decir de 1815 sistemas vigilados 1210 sistemas de agua tiene cloración el mes de octubre del presente año. Los proveedores continúan incumpliendo con lo establecido en los artículos 50° (item1), 66° y 69° del D.S. 031-2010-S.A. Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

Cuadro 04: NIVEL DE CLORO RESIDUAL AÑO 2025 SOLO DEL MES DE OCTUBRE

Provincia	N° IPRESS distrito	Número de centros poblados intervenidos	Total Sistemas de agua	NIVEL DE CLORO RESIDUAL AÑO 2025
				OCTUBRE
				NO CUMPLE LMP CLORO
Acobamba	55	160	188	95
Angaraes	49	214	251	79
Castrovirrey na	34	128	130	38
Churcampa	35	191	200	55
Huancavelica	101	360	446	119
Huaytará	43	163	167	69
Tayacaja	88	385	433	150
TOTAL	405	1601	1815	605
%				33.33%

Fuente: SIVICA - 2025 DIRESA HUANCAVELICA

Cuadro 05: RESUMEN DE REPORTES DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DE CLORO RESIDUAL Y TURBIEDAD, MENSUALES DEL AÑO 2025

PARAMETRO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
NO CUMPLE LMP CLORO	603	690	645	643	726	638	607	577	603	605	----	----
NO CUMPLE LMP Turbiedad	22	48	28	21	108	15	15	12	11	12	----	----
NO CUMPLE CON LMP CLORO Y TURBIEDAD	612	700	655	645	738	644	611	577	606	609	----	----

Fuente: SIVICA - 2025 DIRESA HUANCAVELICA

**Cuadro 06: CUADRO RESUMEN POR DISTRITO SOBRE MONITOREO DE
PARAMETROS DE CAMPO MEF OCTUBRE 2025**

Provincia	Distrito	N° IPRESS DISTRITO	Número de centros poblados interventados	Total Sistemas de agua	CUMPLE LMP CLORO	NO CUMPLE LMP CLORO	CUMPLE LMP Turbiedad	NO CUMPLE LMP Turbiedad	TURBIE DAD según D.S. 031-2010-SA)	NO CUMPLE CON LMP CLORO Y TURBIEDAD según D.S. 031- 2010-SA)
ACOBAMBA	ACOBAMBA	7	29	41	23	18	34		23	18
ACOBAMBA	ANDABAMBA	4	14	15	11	4	15		11	4
ACOBAMBA	ANTA	11	26	27	8	19	9		8	19
ACOBAMBA	CAJA	4	12	16	6	10	5		6	10
ACOBAMBA	MARCAS	4	12	13	9	4	12		9	4
ACOBAMBA	PAUCARA	9	32	38	20	18	26		20	18
ACOBAMBA	POMACocha	5	19	21	8	13	10	1	7	14
ACOBAMBA	ROSARIO	9	16	17	8	9	13		8	9
Total ACOBAMBA		53	160	188	93	95	124	1	92	96
ANGARAES	ANCHONGA	7	29	39	27	12	39		27	12
ANGARAES	CALLANMARCA	1	4	5	4	1	5		4	1
ANGARAES	CCOCHACCASA	4	16	17	8	9	17		8	9
ANGARAES	CHINCHO	2	11	11	9	2	11		9	2
ANGARAES	CONGALLA	5	23	24	17	7	24		17	7
ANGARAES	HUANCA- HUANCA	3	7	7	4	3	7		4	3
ANGARAES	HUAYLLAY GRANDE	1	3	4	3	1	4		3	1
ANGARAES	JULCAMARCA	1	8	8	2	6	8		2	6
ANGARAES	LIRCAY	19	75	93	71	22	93		71	22
ANGARAES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	2	10	10	8	2	10		8	2
ANGARAES	SANTO TOMAS DE PATA	3	10	10	7	3	10		7	3
ANGARAES	SECCLLA	3	18	23	12	11	23		12	11
Total ANGARAES		51	214	251	172	79	251		172	79
CASTROVIRREYNA	ARMA	4	17	17	12	5	9		12	5
CASTROVIRREYNA	AURAHUA	2	13	13	4	9	13		4	9
CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	4	7	7	7				7	
CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREY NA	5	16	17	11	6	13		11	6
CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	2	8	8	5	3	1		5	3
CASTROVIRREYNA	COCAS	1	6	6	5	1			5	1
CASTROVIRREYNA	HUACHOS	4	10	10	7	3	3		7	3
CASTROVIRREYNA	HUAMATAMBO	1	6	6	6		6		6	
CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	4	16	16	10	6	15		10	6
CASTROVIRREYNA	SAN JUAN	2	8	8	6	2	2		6	2
CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	4	6	6	6		5		6	
CASTROVIRREYNA	TANTARA	2	5	5	4	1	5		4	1
CASTROVIRREYNA	TICRAPO	2	10	11	9	2	7		9	2
Total CASTROVIRREYNA		37	128	130	92	38	79		92	38
CHURCAMP	ANCO	5	31	33	19	14	32	1	19	14



Provincia	Distrito	N° IPRESS DISTRICTO	Número de centros poblados intervenidos	Total Sistemas de agua	CUMPLE LMP CLORO	NO CUMPLE LMP CLORO	CUMPLE LMP Turbiedad	NO CUMPLE LMP Turbiedad CLORO Y TURBIE DAD según D.S. 031-2010-SA)	NO CUMPLE CON LMP CLORO Y TURBIEDAD según D.S. 031-2010-SA)
CHURCAMP	CHINCHIHUASI	4	16	16	15	1	16	15	1
CHURCAMP	CHURCAMP	2	20	21	16	5	20	1	5
CHURCAMP	COSME	3	15	15	10	5	15	10	5
CHURCAMP	EL CARMEN	3	21	21	20	1	21	20	1
CHURCAMP	LA MERCED	1	4	4	4		4	4	
CHURCAMP	LOCROJA	5	13	15	14	1	15	14	1
CHURCAMP	PACHAMARCA	6	20	20	16	4	20	16	4
CHURCAMP	PAUCARBAMBA	5	34	38	22	16	37	1	16
CHURCAMP	SAN MIGUEL DE OCTUBRECC	2	4	4	3	1	4	3	1
CHURCAMP	SAN PEDRO DE CORIS	4	13	13	6	7	13	6	7
Total CHURCAMP		40	191	200	145	55	197	3	145
HUANCVELICA	ACOBAMBILLA	6	17	18	18		18	18	
HUANCVELICA	ACORIA	28	111	146	98	48	146	98	48
HUANCVELICA	ASCENSION	2	3	3	3		3	3	
HUANCVELICA	CONAYCA	1	4	4	1	3	4	1	3
HUANCVELICA	CUENCA	3	16	16	11	5	16	11	5
HUANCVELICA	HUACHOCOLPA	1	6	8	8		8	8	
HUANCVELICA	HUANCVELICA	9	20	40	31	9	34	31	9
HUANCVELICA	HUANDO	6	30	33	24	9	33	24	9
HUANCVELICA	HUAYLLAHUARA	1	6	9	9		9	9	
HUANCVELICA	IZCUCHACA	1	3	3	3		3	3	
HUANCVELICA	LARIA	2	5	5	5		5	5	
HUANCVELICA	MANTA	3	7	7	3	4	7	3	4
HUANCVELICA	MARISCAL CACERES	1	1	2	2		2	2	
HUANCVELICA	MOYA	2	12	12	10	2	12	10	2
HUANCVELICA	NUEVO OCCORO	2	20	20	9	11	20	9	11
HUANCVELICA	PALCA	5	23	27	18	9	27	18	9
HUANCVELICA	PILCHACA	1	5	5	5		5	5	
HUANCVELICA	VILCA	4	22	25	16	9	25	16	9
HUANCVELICA	YAULI	24	49	63	53	10	63	53	10
Total HUANCVELICA		102	360	446	327	119	440	327	119
HUAYTARA	AYAVI	2	12	12	7	5	12	7	5
HUAYTARA	CORDOVA	3	17	17	10	7	17	10	7
HUAYTARA	HUAYACUNDO ARMA	1	6	6	6		6	6	
HUAYTARA	HUAYTARA	2	15	15	15		15	15	
HUAYTARA	LARAMARCA	1	2	2	1	1	2	1	1
HUAYTARA	OCOYO	3	7	7	5	2	7	5	2
HUAYTARA	PILPICHACA	10	23	26	18	8	26	18	8
HUAYTARA	QUERCO	1	6	6	5	1	6	5	1



Provincia	Distrito	N° IPRESS DISTRI TO	Número de centros poblado s interve nidos	Total Siste mas de agua	CUMPLE LMP CLORO	NO CUMPLE LMP CLORO	CUMPLE LMP Turbiedad	NO CUMPLE LMP Turbiedad	TURBIE DAD según D.S. 031-2010-SA)	NO CUMPLE CON LMP CLORO Y TURBIEDAD según D.S. 031- 2010-SA)
HUAYTARA	QUITO-ARMA	2	4	5	5		5		5	
HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	2	15	15	1	14	15		1	14
HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO	2	5	5	5		5		5	
HUAYTARA	SAN ISIDRO	1	6	6	5	1	6		5	1
HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	9	23	23	4	19	23		4	19
HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	1	9	9	7	2	9		7	2
HUAYTARA	SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	3	8	8		8	8			8
HUAYTARA	TAMBO	1	5	5	4	1	5		4	1
Total HUAYTARA		44	163	167	98	69	167		98	69
TAYACAJA	ACOSTAMBO	6	24	30	20	10	29	1	19	11
TAYACAJA	ACRAQUIA	4	24	31	17	14	31		17	14
TAYACAJA	AHUAYCHA	6	24	26	19	7	24	2	18	8
TAYACAJA	ANDAYMARCA	4	12	12	5	7	12		5	7
TAYACAJA	COLCABAMBA	9	47	47	23	24	47		23	24
TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	4	27	27	18	9	27		18	9
TAYACAJA	HUACHOCOLPA	3	11	16	12	4	16		12	4
TAYACAJA	HUARIBAMBA	6	13	15	13	2	15		13	2
TAYACAJA	ÑAHUIMPUQUIO	2	8	11	11		11		11	
TAYACAJA	PAMPAS	4	13	17	14	3	15	2	13	4
TAYACAJA	PAZOS	6	21	27	17	10	26	1	17	10
TAYACAJA	PICHOS	2	12	12	6	6	12		6	6
TAYACAJA	QUICHUAS	5	24	25	22	3	25		22	3
TAYACAJA	QUISHUAR	1	3	3	3		3		3	
TAYACAJA	ROBLE	1	7	9	9		9		9	
TAYACAJA	SALCABAMBA	7	27	28	15	13	28		15	13
TAYACAJA	SALCAHUASI	4	20	23	7	16	23		7	16
TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	4	14	15	9	6	15		9	6
TAYACAJA	SANTIAGO DE TUCUMA	2	9	9	4	5	9		4	5
TAYACAJA	SURCUBAMBA	7	19	20	16	4	20		16	4
TAYACAJA	TINTAY PUNCU	4	9	11	10	1	11		10	1
TAYACAJA	LAMBRAS	3	13	15	9	6	13	2	9	6
TAYACAJA	COCHABAMBA	2	4	4	4		4		4	
Total TAYACAJA		96	385	433	283	150	425	8	280	153
Total general		423	1601	1815	1210	605	1683	12	1206	609

Fuente: SIVICA – 2025 DIRESA HUANCavelica

Cuadro 07: Centros Poblados Intervenidos con Análisis Bacteriológico (Bacterias Coliformes Fecales - UFC) mes de octubre 2025.

En el mes de octubre del 2025 las RIS vienen notificando a 22 gobierno locales de la región de Huancavelica, 35 prestadores de servicio de agua (NO CUMPLE Bacterias Coliformes Fecales (UFC)), evidenciándose riesgo para la población, conforme se detalla en el Cuadro 07.

Provincia	Distrito	IPRE SS	CCP P	SISTEM AS	TOTAL DE MUESTR AS Bacterias Coliform es Fecales (UFC)	CUMPLE Bacteria s Coliform es Fecales (UFC)	NO CUMPLE Bacteria s Coliform es Fecales (UFC)
ACOBAMBA	ACOBAMBA	5	11	11	11	3	8
	POMACOCOA	2	2	2	2	1	1
	ANTA	1	2	3	3	2	1
	ROSARIO	8	9	9	9	6	3
	PAUCARA	8	15	18	18	12	6
	ANDABAMBA	1	1	1	1		1
	MARCAS	2	2	2	2	1	1
Total ACOBAMBA		27	42	46	46	25	21
ANGARAES	LIRCAY	2	2	2	2	2	
	HUANCA-HUANCA	1	1	1	1	1	
	ANCHONGA	1	1	1	1	1	
Total ANGARAES		4	4	4	4	4	
CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	4	8	8	8	7	1
	ARMA	1	3	3	3	1	2
Total CASTROVIRREYNA		5	11	11	11	8	3
CHURCAMP	PAUCARBAMBA	1	1	1	1		1
Total CHURCAMP		1	1	1	1		1
HUANCAVELICA	HUANDO	1	1	1	1		1
	PALCA	1	6	7	7	5	2
	VILCA	2	2	2	2	2	
Total HUANCAVELICA		4	9	10	10	7	3
HUAYTARA	AYAVI	2	4	4	4	4	
	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	1	3	3	3		3
	SANTIAGO DE CHOCORVOS	1	1	1	1		1
	CORDOVA	2	3	3	3		3
	SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	3	6	6	6	6	
	LARAMARCA	1	1	1	1	1	
Total HUAYTARA		10	18	18	18	11	7
Total general		51	85	90	90	55	35

Fuente: SIVICA - 2025 DIRESA HUANCAVELICA

Cuadro 08: Centros Poblados Intervenidos con Análisis Bacteriológico (Coliformes Totales - UFC) mes de octubre.

En el mes de octubre del 2025 se ha notificado a 90 prestadores de servicios de agua de la región de Huancavelica, 56 prestadores de servicio de agua (NO CUMPLE Bacterias Coliformes Totales (UFC)), evidenciándose riesgo para la población, conforme se detalla en el Cuadro 08.

Provincia	Distrito	Nombre IPRES	Nombre CCPP	Nombre Sistema de Abastecimiento de Agua	Total Bacterias Coliformes Totales (UFC)	CUMPLE Bacterias Coliformes Totales (UFC)	NO CUMPLE Bacterias Coliformes Totales (UFC)
ACOBAMBA	ANTA	1	2	3	3		3
	ROSARIO	8	9	9	9	5	4
	PAUCARA	8	15	18	18	9	9
	ANDABAMBA	1	1	1	1		1
	MARCAS	2	2	2	2	1	1
	ACOBAMBA	5	11	11	11	2	9
	POMACOCHA	2	2	2	2	1	1
	Total ACOBAMBA	27	42	46	46	18	28
ANGARAES	LIRCAY	2	2	2	2	2	
	HUANCA-HUANCA	1	1	1	1	1	
	ANCHONGA	1	1	1	1	1	
	Total ANGARAES	4	4	4	4	4	
CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	4	8	8	8	2	6
	ARMA	1	3	3	3		3
	Total CASTROVIRREYNA	5	11	11	11	2	9
CHURCAMP	PAUCARBAMBA	1	1	1	1		1
Total CHURCAMP		1	1	1	1		1
HUANCAVELICA	HUANDO	1	1	1	1		1
	PALCA	1	6	7	7	3	4
	VILCA	2	2	2	2		2
Total HUANCAVELICA		4	9	10	10	3	7
HUAYTARA	AYAVI	2	4	4	4	3	1
	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	1	3	3	3		3
	SANTIAGO DE CHOCORVOS	1	1	1	1		1
	CORDOVA	2	3	3	3		3
	SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	3	6	6	6	3	3
	LARAMARCA	1	1	1	1	1	
	Total HUAYTARA	10	18	18	18	7	11
Total general		51	85	90	90	34	56

Fuente: SIVICA – 2025 DIRESA HUANCAVELICA

Cuadro 09: Centros Poblados Intervenido con Análisis Bacteriológico (Bacterias Heterotróficas - UFC) mes de octubre.

En el mes de octubre del 2025 se ha notificado a 37 prestadores de servicios de agua de la región de Huancavelica, 01 prestadores de servicio de agua (NO CUMPLE Bacterias Heterotróficas), evidenciándose riesgo para la población, conforme se detalla en el Cuadro 09.

Provincia	Distrito	Nom bre Ipre ss	Nom bre CCP P	Nombre Sistema de Abasteci miento de Agua	Total MEDICI ON Bacteria s Heterotr óficas	CUMPLE Bacteria s Heterotr óficas	NO CUMPLE Bacteria s Heterotr óficas
ACOBAMBA	ANTA	1	2	3	3	3	
	ROSARIO	8	9	9	9	9	
	PAUCARA	8	15	18	18	18	
	ANDABAMBA	1	1	1	1	1	
	MARCAS	2	2	2	2	2	
	ACOBAMBA	5	11	11	11	11	
	POMACocha	2	2	2	2	2	
Total ACOBAMBA		27	42	46	46	46	
ANGARAES	LIRCAY	2	2	2	2	2	
	HUANCA-HUANCA	1	1	1	1	1	
	ANCHONGA	1	1	1	1	1	
Total ANGARAES		4	4	4	4	4	
CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	4	8	8	8	8	1
	ARMA	1	3	3	3	3	
Total CASTROVIRREYNA		5	11	11	11	11	1
CHURCAMP	PAUCARBAMBA	1	1	1	1	1	
Total CHURCAMP		1	1	1	1	1	
HUANCAVELICA	HUANDO	1	1	1	1	1	
	PALCA	1	6	7	7	7	
	VILCA	2	2	2	2	2	
Total HUANCAVELICA		4	9	10	10	10	
HUAYTARA	AYAVI	2	4	4	4	4	
	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	1	3	3	3	3	
	SANTIAGO DE CHOCORVOS	1	1	1	1	1	
	CORDOVA	2	3	3	3	3	
	SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	3	6	6	6	6	
	LARAMARCA	1	1	1	1	1	
Total HUAYTARA		10	18	18	18	18	
Total general		51	85	90	90	90	1

Fuente: SIVICA - 2025 DIRESA HUANCavelica.

Cuadro 10: Centros Poblados Intervenidos con Análisis Bacteriológico (E. Coli). mes de octubre.

En el mes de octubre del 2025 se ha notificado a 36 prestadores de servicios de agua de la región de Huancavelica, 05 prestadores de servicio de agua (NO CUMPLE E. Coli), evidenciándose riesgo para la población, conforme se detalla en el Cuadro N° 10

Provincia	Distrito	Nombr e Ipress	Nombr e CCPP	Nombre Sistema de Abstecimien to de Agua	TOTA L E. Coli (UFC)	CUMPL E E. Coli (UFC)	NO CUMPL E E. Coli (UFC)
ACOBAMBA	ANTA	1	2	3	3	3	
	ROSARIO	8	9	9	9	9	
	PAUCARA	8	15	18	18	18	
	ANDABAMBA	1	1	1	1	1	
	MARCAS	2	2	2	2	2	
	ACOBAMBA	5	11	11	11	11	
	POMACocha	2	2	2	2	2	
Total ACOBAMBA		27	42	46	46	46	
ANGARAES	LIRCAY	2	2	2	2	2	
	HUANCA-HUANCA	1	1	1	1	1	
	ANCHONGA	1	1	1	1	1	
Total ANGARAES		4	4	4	4	4	
CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	4	8	8	8	6	2
	ARMA	1	3	3	3	1	2
Total CASTROVIRREYNA		5	11	11	11	7	4
CHURCAMP	PAUCARBAMBA	1	1	1	1		1
Total CHURCAMP		1	1	1	1		1
HUANCAVELICA	HUANDO	1	1	1	1	1	
	PALCA	1	6	7	7	7	
	VILCA	2	2	2	2	2	
Total HUANCAVELICA		4	9	10	10	10	
HUAYTARA	AYAVI	2	4	4	4	4	
	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	1	3	3	3	3	
	SANTIAGO DE CHOCORVOS	1	1	1	1	1	
	CORDOVA	2	3	3	3	3	
	SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	3	6	6	6	6	
	LARAMARCA	1	1	1	1	1	
Total HUAYTARA		10	18	18	18	18	
Total general		51	85	90	90	85	5

Fuente: SIVICA – 2025 DIRESA HUANCAVELICA

Cuadro 11: Centros Poblados Intervenido con Análisis Parasitológico (Huevos Larvas Helmintos), mes de octubre.

En el mes de octubre del 2025 se ha notificado a 127 prestadores de servicios de agua de la región de Huancavelica, 08 prestadores de servicio de agua (NO CUMPLE Huevos Larvas Helmintos), evidenciándose riesgo para la población, conforme se detalla en el Cuadro N° 11.

Provincia	Distrito	Nombr e IPRES S	Nombr e CCPP	Sistema de Abastecimient o de Agua	Total MEDICIO N Huevos Larvas Helmintos	CUMPLE Huevos Larvas Helminto s	NO CUMPLE Huevos Larvas Helminto s
CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	4	10	11	11	5	6
	ARMA	1	3	3	3	1	2
	Total CASTROVIRREYNA	5	13	14	14	6	8
ANGARAES	LIRCA	2	2	2	2	2	
	HUANCA-HUANCA	1	1	1	1	1	
	ANCHONGA	1	1	1	1	1	
	Total ANGARAES	4	4	4	4	4	
HUAYTARA	AYAVI	1	1	1	1	1	
	HUAYTARA	2	13	13	13	13	
	HUAYACUNDO	1	4	4	4	4	
	ARMA	1	3	3	3	3	
	OCOYO	1	3	3	3	3	
	LARAMARCA	1	2	2	2	2	
Total HUAYTARA		6	23	23	23	23	
ACOBAMBA	ANTA	1	2	3	3	3	
	ROSARIO	8	9	9	9	9	
	PAUCARA	8	15	18	18	18	
	ANDABAMBA	1	1	1	1	1	
	MARCAS	2	2	2	2	2	
	ACOBAMBA	5	11	11	11	11	
	POMACOCCHA	2	2	2	2	2	
Total ACOBAMBA		27	42	46	46	46	
CHURCAMPA	PAUCARBAMBA	1	1	1	1	1	
Total CHURCAMPA		1	1	1	1	1	
HUANCAVELICA	HUANDO	4	7	8	8	8	
	NUEVO OCCORO	2	8	8	8	8	
	ACOBAMBILLA	1	2	2	2	2	
	PALCA	4	14	15	15	15	
	VILCA	4	9	11	11	11	
	HUAYLLAHUARA	1	4	4	4	4	
	Total HUANCAVELICA	16	44	48	48	48	
Total general		59	127	136	136	128	8

Fuente: SIVICA - 2025 DIRESA HUANCAVELICA

3 CONCLUSIONES

De lo expresado en el ítem precedente se concluye lo siguiente:

- 3.1** En el periodo de octubre del 2025, 405 establecimiento de salud han realizado el monitoreo de parámetros de campo en 1601 Centros Poblados a nivel regional distribuidos de la siguiente manera: Acobamba 160, Angaraes 214, Castrovirreyna 128, Churcampa 191, Huancavelica 360, Huaytará 163 y Tayacaja 385 Centros Poblados con sistemas de agua.
- 3.2** La vigilancia de los parámetros de cloro residual y turbiedad se realizaron el mes octubre de 1815 Sistemas de Abastecimiento de Agua en 1601 Centros Poblados intervenidos, 605 sistemas de agua no cumplen con los LMP para Cloro residual libre (≥ 0.5 mg/l DS N° 031-2010SA), 12 sistemas de agua no cumplen con los LMP para niveles de turbiedad (≥ 5 UNT DS N° 031-2010 SA) y 609 sistemas de agua no cumplen con las 02 condiciones para los LMP según DS N° 031-2010 S.A.
- 3.3** En el periodo de octubre del 2025 se ha intervenido 1600 Centros Poblados y se ha monitoreado 1821 sistemas de abastecimiento de agua, evidenciando que el porcentaje de sistemas de agua NO CLORADOS para el mes de octubre es de 33.33% (605 sistemas de agua). Los proveedores siguen incumpliendo con lo establecido en los artículos 50° (ítem1), 66° y 69° del D.S. 031-2010-S.A. Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano.
- 3.4** En el mes de octubre del 2025 se realizaron análisis de muestras de agua de las 07 redes de salud de la región de Huancavelica, cuyo resultado reporta 90 muestras con presencia de bacterias coliformes fecales (UFC), de un total 56 muestras, Incumpliendo lo establecido en el Decreto Supremo N° 031-2010-S.A. Reglamento de la calidad del agua para consumo humano, Anexo I "Límites máximos permisibles de parámetros microbiológicos y parasitológicos".
- 3.5** En el mes de octubre del 2025 se realizaron análisis de muestras de agua de las 07 redes de salud de la región de Huancavelica, cuyo resultado reporta 90 muestras con presencia de bacterias Coliformes Totales (UFC), de un total 35 muestras analizadas, Incumpliendo muestras de lo establecido en el Decreto Supremo N° 031-2010-S.A. Reglamento de la calidad del agua para consumo humano, Anexo I "Límites máximos permisibles de parámetros microbiológicos y parasitológicos".
- 3.6** En el mes de octubre del 2025 se realizaron análisis de bacterias heterotróficas, de las 07 redes de salud de la región de Huancavelica, resultando con presencia 01 muestras de bacterias heterotróficas de un total 90 muestras analizadas, establecido en el Decreto Supremo N° 031-2010-S.A. Reglamento de la calidad del agua para consumo humano, Anexo I "Límites máximos permisibles de parámetros microbiológicos y parasitológicos".
- 3.7** En el mes de octubre del 2025 se realizaron análisis de E. Coli, de las 07 redes de salud de la región de Huancavelica, 05 resultandos con presencia de E. Coli de un total 90 muestras analizadas, Incumpliendo lo establecido en el Decreto Supremo N° 031-2010-S.A. Reglamento de la calidad del agua para consumo humano, Anexo I "Límites máximos permisibles de parámetros microbiológicos y parasitológicos".
- 3.8** En el mes de octubre del 2025 se realizaron análisis de parásitos como Huevos, Larvas y Helmintos, muestras de agua provenientes de las 06 RIS menos la RIS Tayacaja en 08 muestras de agua, resultando con presencia de Análisis Parasitológico (Huevos Larvas Helmintos), de un total 136 muestras, establecido en el Decreto Supremo N° 031-2010-S.A. Reglamento de la calidad del agua para consumo humano, Anexo I "Límites máximos permisibles de parámetros microbiológicos y parasitológicos".



4. RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental y/o Dirección de Saneamiento Inocuidad Alimentaria y Zoonosis, que se derive el presente informe a las siguientes instituciones:

- ✓ Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Huancavelica.
- ✓ Coordinación General del Centro de Atención al Ciudadano Huancavelica del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Hvca.
- ✓ Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento Huancavelica.
- ✓ Coordinación DIT.
- ✓ Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza.
- ✓ Defensoría del Pueblo
- ✓ SUNASS y otros que estime conveniente, con la finalidad que se evalúe el documento y se adopten acciones oportunas en resguardo de la salud de la población.

Adjunto:

- ✓ Base de datos del reporte SIVICA MINSA DIGESA del mes de octubre del 2025 en el siguiente

link: <https://acortar.link/8PI9Ca>

QR:



Carpeta de Notificaciones para los meses del año 2025:

RED DE SALUD ACOBAMBA

LINK CARPETA:

<https://acortar.link/1Rkm85>

NOTA SELECCIONAR EL MES

RED DE SALUD ANGARES

LINK CARPETA

<https://acortar.link/GgTBhu>

NOTA SELECCIONAR EL MES:

RED DE SALUD CASTROVIRREYNA

LINK CARPETA

<https://acortar.link/WU3gHS>

NOTA SELECCIONAR EL MES:

RED DE SALUD CHURCAMP

LINK CARPETA

<https://acortar.link/ioHYdG>

NOTA SELECCIONAR EL MES:

RED DE SALUD HUANCAMELICA

LINK CARPETA

<https://acortar.link/Bi8ofM>

NOTA SELECCIONAR EL MES:

RED DE SALUD HUAYTARA

LINK CARPETA

<https://acortar.link/1OEJxo>

NOTA SELECCIONAR EL MES:

RED DE SALUD TAYACAJA

LINK CARPETA

<https://acortar.link/PCLOj5>

NOTA SELECCIONAR EL MES:



Es todo cuanto informo para que evalúe lo pertinente en relación al documento en giro.

Atentamente;



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA

Ing. EVA B. SANCHEZ CAMPOS
Equipo Técnico PVICA - DESA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
Dirección Regional de Salud Huancavelica

Ing. Edgar Pantoja Jorge Acevedo
EQUIPO TÉCNICO PVICA - DESA



PVICA DSIAZ/DESA
Nov./2025
CC. Archivo
Folios (.....)

